



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/B/0382/01/2013**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany termicznie – INSULATED  
FLEXIBLE DUCT + ISO +**

Zawierający / containing: **glin, stal, poliester, włókna szklane i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **rozprowadzania gorącego powietrza, do stosowania w kanałach instalacyjnych, wentylacyjnych w budynkach biurowych, mieszkalnych i przemysłowych**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Temperatura rozprowadzanego powietrza nie może przekraczać 250 oC. Raz w roku oraz po każdym czyszczeniu należy kontrolować stan wewnętrznej powierzchni przewodu - w celu zapobieżenia możliwości przedostawania się włókien szklanych do pomieszczeń wewnątrz budynków i środowiska.

Wytwórca / producer:

SINO-RESOURCE

ADD: 9 FL, WENHUA MANSION

NO. 488 ZEMNING ROAD, NINGBO, CHINY

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

F.H.P. PRODMAX

05-816 Michałowice

ul. Bodycha 81 Reguły

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-06-03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2018-06-03  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 3 czerwca 2013

The date of issue of the certificate: 3rd June 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiadły